

## **RÈGLEMENT 5003-011**

### **MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION AFIN D'AJUSTER L'ENCADREMENT DES MATÉRIAUX RELATIFS AUX BRANCHEMENTS D'AQUEDUC**

À LA SÉANCE DU **25 AOÛT 2025** LE CONSEIL MUNICIPAL DE  
LA VILLE DE CANDIAC DÉCRÈTE :

#### **ARTICLE 1.**

Le présent règlement modifie le *Règlement 5003 de construction*.

#### **ARTICLE 2.**

L'article 45 est modifié:

1° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

« 4° Pour un branchement d'aqueduc dont le diamètre est de 50 mm et moins, le matériau utilisé doit être le cuivre de type « K-mou »; »

2° par l'ajout, après le paragraphe 4°, du paragraphe suivant :

« 5° Pour un branchement d'aqueduc dont le diamètre est supérieur à 50 mm, un ingénieur membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) doit soumettre un matériau pour approbation par la Ville. Pour l'acceptation du matériau, la Ville vérifiera la conformité du matériau soumis en fonction des normes en vigueur pour les conduites d'eau potable. »

#### **ARTICLE 3.**

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

---

**NORMAND DYOTTE**  
Maire

---

**ME PASCALE SYNNOTT**  
Greffière et directrice

**CERTIFICAT D'APPROBATION DU RÈGLEMENT 5003-011**

<b>AVIS DE MOTION</b>	
<b>ADOPTION DU PROJET</b>	
<b>ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION</b>	
<b>ADOPTION DU RÈGLEMENT</b>	
<b>APPROBATION DE LA MRC DE ROUSILLON</b>	
<b>ENTRÉE EN VIGUEUR</b>	
<b>DATE DE PUBLICATION</b>	

\_\_\_\_\_  
**NORMAND DYOTTE**  
Maire

\_\_\_\_\_  
**ME PASCALE SYNNOTT**  
Greffière et directrice

Avis de motion et adoption du prj